



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области  
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84,  
тел. 346-12-60, 346-12-54

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР  
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17  
телефон (34355) 6-37-51

**Предписание N 79/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**  
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Рудновская основная общеобразовательная школа"

**во исполнение распоряжения:** Главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района, Байкаловского района по пожарному надзору № 79 от 14.10.2020 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», период «20» октября 2020 с 14-30 до 16-30, «10» ноября 2020 с 13-30 до 15-30, «16» ноября 2020 с 11-00 до 12-00 **проведена**

**проверка:** Государственным инспектором г. Ирбита, Ирбитского района, Байкаловского района по пожарному надзору Катаевым Алексеем Андреевичем, территории здания и помещений Муниципального общеобразовательного учреждения "Рудновская основная общеобразовательная школа", расположенного(ых) **по адресу:** 623835, Свердловская область, Ирбитский район, с. Рудное, ул. Центральная, 25 б. **совместно** с директором МОУ «Рудновская ООШ» Хайруллиной Светланой Камиловной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (по инициативе инспекции) о выполнении (указывается только взыскание)
1	2	3	4	5
<b>Здание школы</b>				
1	Помещение склада на первом этаже здания не отделено противопожарной преградой.	(Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст., 88; СП 4.13130.2013 п.5.6.4)	01.06.2021	
2	Помещение пищеблока не отделено противопожарной преградой.	(Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст., 88; СП 4.13130.2013 п.5.6.4)	01.06.2021	
3	В здании школы отсутствует аварийное освещение.	(Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст. 4, СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение» п.4.27)	01.06.2021	

4	На путях эвакуации двери на I этаже открываются не по ходу эвакуации из здания.	(Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6; Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п.36 п.п. «Ж»; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6).	01.06.2021	
---	---	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ирбита,  
Ирбитского района и Байкаловского района  
по пожарному надзору  
Катаев А.А.  
"16" ноября 2020 г.



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):

*Катаев*  
(подпись)  
"16" ноября 2020 г.

*Горюхи*  
(должность, фамилия, инициалы)

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99  
телефон доверия МЧС России (495) 499-99-99